Centrala w wykonaniu higienicznym
OPTIMA KRYSZTAŁ

1. Sposób oznaczania central w wykonaniu higienicznym
OPTIMA KRYSZTAŁ

OPTIMA ..... - N - 3 - L - BO- Hw/... - D - 6200/ 0

Nazwa typoszeregu

KRYSZTAŁ
TURKUS
TOP
SPEC

Rodzaj pracy
N- nawiewna
W – wywiewna
NW- nawiewno wywiewna
R – recyrkulacja (wersja TOP)
K – wymiennik krzyżowy (wersja TOP)

Wielkość centrali

Strona obsługowa
L – lewa
P – prawa

Rodzaj odzysku ciepła
BO – bez odzysku
WK – wymiennik krzyżowy
WO – wymiennik obrotowy
RC – rurka ciepła
RE – recyrkulacja
CZP – czynnik pośredniczący

Typ wymiennika nagrzewnica/chłodnica
Hw- nagrzewnica wodna
He – nagrzewnica elektryczna
CHw – chłodnica wodna
CHf – chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

Rodzaj wykonania
We – wewnętrzna
D – dachowa

Ilość powietrza m^3/h
nawiew/wywiew

Producent zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian, bez wcześniejszego powiadamiania